



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

www.vasontode.hu

11/2016 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Földfeletti TŰZCSAP Ff-80-00 DN80 (A, B és C változat) PN16 MSZ EN 14384
Földfeletti TŰZCSAP Ff-100-00 DN100 (A, B és C változat) PN16 MSZ EN 14384
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B	Ff-80-00A	1.-M	6-01-01
FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B	Ff-80-00B	1,25.-M	6-01-02
FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B	Ff-80-00C	1,5.-M	6-01-03
FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B	Ff-100-00A	1.-M	6-01-04
FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B	Ff-100-00B	1,25.-M	6-01-05
FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B	Ff-100-00C	1,5.-M	6-01-06
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.
Tel: +36-69-322-733; Fax: +36-69-311-433; email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- A 1299 számon bejelentett TSU - Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely a terméktípus meghatározását,
 - kezdeti típusvizsgálatot a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvány szerint,
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPD-0030 számon.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás	
Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek	Ff-80 DN80 2x65 = 202,4 Ff-100 DN100 2x65 = 172,1	MSZ EN 14384 szabvány szerint 1299-CPD-0030	
Megengedhető üzemi nyomás (PFA)	1,6 MPa (16 bar)		
Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)	max. 2,0 MPa (max. 20 bar)		
Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)	125 Nm		
Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)	250 Nm		
Víztelenítési idő a talaj tömörségétől függően, nyitott kifolyónyílásnál	3-4,5 perc		
Fordulatok száma a teljes nyitásig	7,5		
Csatlakozás a vízhálózathoz	EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel		
Bevonat	TEMAFLOOR 50 epoxi		ÁNTSZ OTH nyilvántartási szám KEF-2244-2/2016
Alkalmazási terület	ivóvízellátás, max 30°C		
Működtetés	földfeletti tűzcsapkulccsal	OKF TVL Tűzvédelmi Megfelelőségi Tanúsítvány 660/32/2011	
Kifolyónyílások száma/mérete	2/B		
Kifolyónyílások magassága telepítéskor	talajszinttől 650-900mm		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2016. március 7.

Buchhammer Károly
ügyvezető igazgató

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHF