



ISO 9001  
QM HU 1 17 383 12  
www.ecomcert.org

**MOHÁCSI VASÖNTÖDE**

Since 1894

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

www.vasontode.hu

13/2016 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
Mintás Földfeletti TŰZCSAP MFf-80-00 DN80 (A, B és C változat) PN16 MSZ EN 14384  
Mintás Földfeletti TŰZCSAP MFf-100-00 DN100 (A, B és C változat) PN16 MSZ EN 14384
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
MINTÁS FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B MFf-80-00A 1.-M 6-01-34  
MINTÁS FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B MFf-80-00B 1,25.-M 6-01-35  
MINTÁS FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN80 PN16 2B MFf-80-00C 1,5.-M 6-01-36  
MINTÁS FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B MFf-100-00A 1.-M 6-01-37  
MINTÁS FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B MFf-100-00B 1,25.-M 6-01-38  
MINTÁS FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B MFf-100-00C 1,5.-M 6-01-39
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:  
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.  
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.  
Tel: +36-69-322-733; Fax: +36-69-311-433; email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:  
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- A 1299 számon bejelentett TSU - *Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely a terméktípus meghatározását,*
  - kezdeti típusesztesztelést a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvány szerint,
  - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
  - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPD-0030 számon.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény   | Műszaki előírás                                |  |
|---|--|--|--|
| Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek                                   | MFf-80 DN80 2x65 = 202,4<br>MFf-100 DN100 2x65 = 172,1 | MSZ EN 14384 szabvány szerint<br>1299-CPD-0030 |  |
| Megengedhető üzemi nyomás (PFA)   | 1,6 MPa (16 bar)                                       |  |  |
| Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)                              | max. 2,0 MPa (max. 20 bar)                             |  |  |
| Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)        | 125 Nm   |  |  |
| Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)                                 | 250 Nm   |  |  |
| Víztelenítési idő a talaj tömörségétől függően, nyitott kifolyónylásnál | 3-4,5 perc   |  |  |
| Fordulatok száma a teljes nyitáshoz                                     | 7,5  |  |  |
| Csatlakozás a vízhálózathoz   | EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel                    |  |  |
| Bevonat   | TEMAFLOOR 50 epoxi                                     |  | ÁNTSZ OTH nyilvántartási szám<br>KEF-2244-2/2016<br>OKF TVL Tűzvédelmi<br>Megfelelőségi Tanúsítvány<br>660/32/2011 |
| Alkalmazási terület   | ivóvízellátás, max 30°C                                |  |  |
| Működtetés  | földfeletti tűzcsapkulccsal                            |  |  |
| Kifolyónylások száma/mérete   | 2/B  |  |  |
| Kifolyónylások magassága telepítéskor                                   | talajszinttől 650-900mm                                |  |  |

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős a teljesítmény nyilatkozatában.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2016. március 7.

Mohácsi Vasöntöde Kft.

Buchhammer Károly  
ügyvezető igazgató

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám: 11006536-2-02 ■ Bank: 10400779-49485050-48481000 ■ IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 ■ SWIFT: OKHBHUHB