



**NEMZETI NÉPEGÉSZSÉGÜGYI ÉS GYÓGYSZERÉSZETI KÖZPONT**  
**KÖZEGÉSZSÉGÜGYI FŐOSZTÁLY**

Iktatószám: NNGYK/04211-1/2025  
Előzmény szám: NNGYK/59793/2024  
Ügyintéző: Kurilla-Farkas Tímea  
+36 1 896 8593

Tárgy: Ivóvízbiztonsági engedély, Mohácsi Vasöntöde Kft., földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok  
Hivatkozási szám: -  
Ügyintézőjük: Molnár Gábor  
Melléklet: Használati útmutató (17 oldal),

*Kérem, hogy válaszában a fenti számra hivatkozzon!*

## HATÁROZAT

A **Mohácsi Vasöntöde Kft.** (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55., a továbbiakban: Engedélyes) kérelmére az általa gyártott és forgalmazott **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok** (a továbbiakban: Termék), mint engedély köteles termékek, ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő alkalmazását **ivóvízbiztonsági szempontból az alábbi**

### feltételekkel engedélyezem:

- 1.) **Az ivóvízbiztonsági engedély száma:** NNGYK/04211-1/2025
- 2.) **A Termék neve:** földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok
- 3.) **A Termék forgalmazójának neve:** Mohácsi Vasöntöde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)
- 4.) **A Termék gyártójának neve:** Mohácsi Vasöntöde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.)
- 5.) **A Termék alkalmazási területe:** Ivóvíz-ellátás (max. 30°C).
- 6) **A Termék típusai:**
  - Földfeletti tűzcsap Ff-80-00 és Ff-100-00 (A, B és C változat)
    - Ff-80-00 A 1m-es földtakarással
    - Ff-80-00 B 1,25m-es földtakarással
    - Ff-80-00 C 1,5m-es földtakarással
    - Ff-100-00 A 1m-es földtakarással
    - Ff-100-00 B 1,25m-es földtakarással
    - Ff-100-00 C 1,5m-es földtakarással
  - Mintás (díszes) Földfeletti tűzcsap MFF-80-00 és MFF-100-00 (A, B és C változat)
    - MFF-80-00 A 1m-es földtakarással
    - MFF-80-00 B 1,25m-es földtakarással
    - MFF-80-00 C 1,5m-es földtakarással
    - MFF-100-00 A 1m-es földtakarással
    - MFF-100-00 B 1,25m-es földtakarással
    - MFF-100-00 C 1,5m-es földtakarással
  - BUSO Földfeletti tűzcsap BUSO-80-00 és BUSO-100-00 (A, B és C változat)
    - BUSO-80-00 A 1m-es földtakarással
    - BUSO-80-00 B 1,25m-es földtakarással

Cím: 1097 Budapest Albert Flórián út 2-6. Tel: + 36 1 476 1220,  
e-mail: [kozegeszseg@nngyk.gov.hu](mailto:kozegeszseg@nngyk.gov.hu)

Hivatali Kapu: NNKKOZEG, KRID azonosító: 369732197

- BUSO -80-00 C 1,5m-es földtakarással
- BUSO -100-00 A 1m-es földtakarással
- BUSO -100-00 B 1,25m-es földtakarással
- BUSO -100-00 C 1,5m-es földtakarással
- Biztonsági földfeletti tűzcsap Bff-80-00 és Bff-100-00 (A, B és C változat)
  - Bff-80-00 A 1m-es földtakarással
  - Bff-80-00 B 1,25m-es földtakarással
  - Bff-80-00 C 1,5m-es földtakarással
  - Bff-100-00 A 1m-es földtakarással
  - Bff-100-00 B 1,25m-es földtakarással
  - Bff-100-00 C 1,5m-es földtakarással
- Földalatti tűzcsap Fa-80-00 (M21-80-00 A, B és C változat)
  - M21-80-00 A 1m-es földtakarással
  - M21-80-00 B 1,25m-es földtakarással
  - M21-80-00 C 1,5m-es földtakarással

**8.) A Termék mérettartománya:** Közegészségügyi szempontból nincs korlátozás.

**9.) A Termék ivóvízbiztonsági engedélyének érvényességi időpontja: 2030. január 10.**

**10.)** Az engedély kizárólag a Meghatalmazott kérelmében ismertetett és a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/53598-1/2/2024. iktatószámú, 2024. december 9-én kelt előzetes szakvéleményével véleményezett, az Engedélyes által gyártott **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapokra** vonatkozik.

**11.)** Az engedély kizárólag az Engedélyes által gyártott **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok** hatóságomhoz benyújtott dokumentáció szerinti, azzal megegyező minőségű (felépítés, vízzel érintkező alkatrészek) Termékre vonatkozik, a Termék beszereléséhez szükséges egyéb alkatrészekre nem:

1. táblázat

Vízzel érintkező alkatrész	Anyag/Típus	Gyártó	Külföldi minősítés (vizsgálati hőfok)
bevonat	poliészter/ Dunaplaszt Uretál Tixotróp	Egrokorr Festékipari Zt.	15705-4/2020/KTEF (max. 30°C)
szelepház, alátét, szeleptest, oszlopalsó, oszlopfelső, orsóanya, fedél, tűzcsapfej	öntöttvas/ GJL-200	Mohácsi Vasöntöde Kft.	4MS
ülésgyűrű	rézötvözet/ CC767S (CuZn38Al)	Abonyi Fémöntő Kft.	4MS
tömítőtárcsa, tömítőgyűrű	NBR 60 NEOV-8287	Jankovics és Jankovics Kft.	NNGYK/12685-7/2024 (max. 30°C)
szelepemelő, orsó, köpenycső	acél/ S235JRH horganyzott acél/ S235JRH rozsdamentes acél/ 1.4301	thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. Mixomat Kft.	4MS
menetes persely*	rézötvözet/ CuZn39Pb3	thyssenkrupp Materials Hungary Zrt.	4MS
alátét, persely*	PA/ ZYTEL HTN 52G45	Termoplast Kft.	-
kapocstest*	alumínium öntvény/ AlSi12	MIM	-

4MS: „Procedure for the Acceptance of Metallic Materials Used for Products in Contact with Drinking Water” kiadványban megadott, a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által elfogadható ötvözetek.

\*: A benyújtott dokumentumok alapján az alkatrész vízzel közvetlenül érintkező felülete a Termék vízzel közvetlenül érintkező összfelületéhez képest kicsi (10% alatti), így a Termékben történő alkalmazásának a kockázata közegészségügyi szempontból elhanyagolható.

A benyújtott dokumentumok alapján a Termék típusaiban, a felhasználásra szánt vízzel közvetlenül érintkező alkatrészek alapanyagaiban és gyártási eljárásában megegyeznek egymással eltérés méretben és funkcióban van.

**12.)** A vízzel érintkező anyagok alkalmazhatósága, közegészségügyi szempontú megfelelése a benyújtott dokumentumok, vízvizsgálatok alapján ebben a konkrét Termékben került értékelésre. Az elfogadás nem jelenti az 1. táblázatban szereplő a szerkezeti anyagok önálló alkalmazhatóságának közegészségügyi szempontú értékelését, a vízzel érintkező anyagok önálló alkalmazása, illetve más termékbe való beépítése esetén a szerkezeti anyagra vonatkozó nyilvántartásba vételi eljárást külön kell lefolytatni. Az 1. táblázatban részletezett alkatrészek önállóan kizárólag az Engedélyes által forgalmazott **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok** cserealkatrészeként forgalmazhatók.

**13.)** Az engedély kizárólag közegészségügyi vonatkozású, nem jelenti a Termék, illetve a technológia egyéb (műszaki, gazdasági) szempontból történő elbírálását és engedélyezését, illetve a benyújtott dokumentumok egyéb jogszabályoknak való megfelelését (pl.: biztonsági adatlap CLP és GHS megfelelést).

**14.)** A Termék beszerelésére kizárólag olyan vízzel érintkező alkatrészek használhatók, amelyek megfelelnek *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) előírásainak.

**15.)** A Terméket kizárólag a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály által meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartása mellett szabad használni, tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerek bejelentésére, nyilvántartásba vételére, illetve engedélyeztetésére vonatkozóan a Korm. rendeletben, *a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről* szóló 38/2003. (VII. 7.) ESzCsM-FVM-KvVM együttes rendeletben (a továbbiakban: Együttes rendelet), valamint *a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól* szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 316/2013. Korm. rendelet) leírtak a mérvadók.

**16.)** A **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok** mellé az Engedélyes köteles a határozat mellékletét képező, magyar nyelvű Használati útmutatót mellékelni, amelyben rögzíteni szükséges a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály NNGYK/53598-1/2/2024. iktatószámú szakvélemény felhasználói útmutatóra vonatkozó, 4-8. pontjaiban meghatározott közegészségügyi alkalmazási feltételeket, biztonsági előírásokat:

- a) A Termékkel érintkező emberi felhasználásra szánt víz hőmérséklete közegészségügyi szempontból a 30°C-ot nem haladhatja meg. Közegészségügyi szempontból nincs akadálya, hogy termikus fertőtlenítés céljából nagyobb hőmérsékletű vizet használjanak, amennyiben a termikus fertőtlenítésre használt víz nem kerül emberi felhasználásra.
- b) Termék alkalmazási területe: ivóvíz-ellátás.
- c) A Termék tisztítási, illetve fertőtlenítési utasításait (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is) a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. A Termék tisztítása/fertőtlenítése során használt vegyszerekre vonatkozóan a Korm. rendeletben, illetve a 316/2013. Korm. rendeletben és az Együttes rendeletben leírtak a mérvadók.
- d) A Terméket tartalmazó vízhálózati szakaszt legalább 1 napra ivóvízzel fel kell tölteni. Az öblítővizet a csatornába kell engedni, azt háztartási célra felhasználni nem szabad. Csak ezután szabad megkezdeni a Terméket tartalmazó vízhálózati szakasz rendeltetésszerű használatát.

e) A Termék alkalmazását követő első hetekben fém és szerves anyag kioldódásra lehet számítani, amely íz- és szagproblémákat, baktériumok túlzott elszaporodását és nagyobb klórigényt okozhat. Ez a jelenség átmeneti, gyakoribb vízcserevel, átöblítéssel csökkenteni szükséges.

17.) Az Engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé a Termék forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.

18.) A Termék csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott Termék megfelel a Korm. rendelet előírásainak. A jelölés mellett fel kell tüntetni az engedély számát. A Termék címkéjén fel kell tüntetni az egészségre és a környezetre ható tulajdonságok jellemzőit, a Termék eltarthatóságát és az alkalmazás feltételeit.

19.) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig érvényes. Az engedélyezett **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok engedélyének megújítását**, az Engedélyes **az engedély lejártát megelőzően** a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központnál (a továbbiakban: NNGYK) **kérelmezheti**. Az ivóvízbiztonsági engedély megújítási kérelemének tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját a Korm. rendelet 5. mellékletének 4. pontja tartalmazza.

20.) Az Engedélyes által forgalmazott, jelen határozatban engedélyezett **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapoknak** a mindenkor EU és a hazai vízhygiénés követelményeknek és a vonatkozó MSZ EN termékszabványok előírásainak meg kell felelnie. A Termékre, és az ivóvízre vonatkozó előírásokat, valamint termékszabványokat és azok változásait az Engedélyes, illetve a továbbforgalmazó köteles nyomon követni.

21.) Az engedély kérelemre történő módosítása az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás miatt lehetséges az ivóvíz-, használati melegvíz-ellátás és a fürdővízellátás területén, továbbá fürdővízellátás területén az engedélyezett termékcsalád új típussal történő kiegészítése esetén, ha a fürdővízzel érintkező végleges anyagok és azok gyártója megegyezik.

22.) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja, illetve a Terméket a nyilvántartásból törli, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az Engedélyes nem jelenti be, vagy az az engedélyezési eljárás során vizsgált hygiénés minimumkövetelményeknek a Termék már nem felel meg vagy az Engedélyes a Termék megújítását nem kérelmezi.

Jelen döntés véglegessé válását követően a fenti adatokat *az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről* szóló 1991. évi XI. törvény (a továbbiakban: Ehi) 7. § (1) bekezdése szerint az NNGYK nyilvántartásba veszi és az Ehi 7. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartást a honlapján közzéteszi.

Felhívom továbbá az Engedélyes figyelmét, hogy az alkalmazási feltételek be nem tartása esetén egészségügyi bírság kiszabásának van helye.

Jelen határozatom elválaszthatatlan részét képezi a **földfeletti, biztonsági földfeletti és földalatti tűzcsapok** Használati útmutatója.

Az Engedélyes az eljárási cselekmény kapcsán a 96.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem merült fel.

Határozatom annak közlésével végleges.

A határozatot sérelmező ügyfél jogsérelemre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30

napon belül közigazgatási pert indíthat, keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Pécsi Törvényszékhez címezve, az NNGYK-hoz kell benyújtani. A jogi képviselővel eljáró fél, valamint a gazdálkodó szervezet a keresetlevelet kizárólag elektronikus úton nyújthatja be.

A végleges határozatot a törvényszék az ügyfél kérelmére - az ügy érdemi elbírálására lényegesen ki nem ható eljárási szabályszegés kivételével - jogsértés megállapítása esetén megváltoztatja, megsemmisíti vagy hatályon kívül helyezi, és ha szükséges, a hatóságot új eljárás lefolytatására utasítja. Jogsértés hiányában a törvényszék a keresetet elutasítja.

A keresetlevél benyújtásának a döntés hatályosulására halasztó hatálya nincs.

A törvényszék a közigazgatási pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását a felperes ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A peres eljárás illetékköteles, melyet a törvényszék döntése szerint kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Az Engedélyes 2024. november 15. napján kérelemmel fordult az NNGYK-hoz, melyben az általa gyártott és forgalmazott **Termék**, mint engedély köteles termék, ivóvíz-biztonsági engedélyének kiadását kérte.

Az iratok áttekintése után megállapítottam, hogy a Termék BA/NEF/1208-2/2019. számon 2024. november 21-én kiadott nyilvántartásba vételében olvasható gyári bevonat anyaga: Termaline DW porfesték megváltozott. A Termék NNGYK/53598-1/2024 számú előzetes szakvéleménye szerint a bevonat: poliészter/Dunaplaszt Uretál Tixotróp. Tekintettel arra, hogy a Termék egy vízzel érintkező anyaga megváltozott, *az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről* szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 12. § (1) bekezdése szerint új ivóvízbiztonsági engedélyezési eljárás lefolytatása vált szükségessé.

Az Engedélyes 48. 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentumot nyújtott be, ezért szükséges volt a fennmaradó 48. 000 Ft igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum benyújtása. Az Engedélyes által benyújtott kérelem nem teljes pontossággal tartalmazta a Termék előzetes szakvéleményében meghatározott valamennyi típusát. Ennek átdolgozása és kiegészítése volt szükséges. Továbbá a benyújtott használati útmutató nem tartalmazta a Termék előzetes szakvéleménye szerinti megnevezését és nem tartalmazta teljes pontossággal valamennyi típusát. Ezek kiegészítése és átdolgozása szintén szükséges volt. Továbbá az útmutató nem tartalmazta a Termék tisztítási és fertőtlenítési utasításait, (beleértve az alkalmas fertőtlenítőszer megnevezését is), melyet a gyártónak, illetve forgalmazónak egyértelműen a vásárló tudomására kell hoznia. Ennek kiegészítése volt szükséges.

Fenti indokok alapján az NNGYK/59793-2/2024. iktatószámú végzésemben a fennmaradó igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló dokumentum, az átdolgozott kérelem, és használati útmutató megküldésére szólítottam fel az Engedélyest.

Az Engedélyes a fenti hiánypótlásban előírt dokumentumokat határidőre megküldte, valamint megküldte a kérelmére, a típusok pontosítása miatt módosított előzetes szakvéleményt.

A kérelem benyújtása előtt az Engedélyes beszerezte a Korm. rendelet szerint előírt előzetes szakvéleményt, mely kérelmére NNGYK/53598-1/2/2024. számmal módosításra került.

A 2024. december 9-én kiadott, NNGYK/53598-1/2/2024. számú előzetes szakvéleményben a Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály a Termék ivóvízbiztonsági engedély megadását alkalmazási feltételek előírásával javasolta.

A Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztálya az NNGYK/53598-1/2/2024. számú előzetes szakvéleményében megállapította, hogy a Termék laboratóriumi vizsgálatait nem tartja szükségesnek elvégezni. A Termék közegészségügyi értékelését a jelenlegi eljárás és a korábbi eljárások (OKI 6378/2010, OKI 6480/2014, OKI 6693/2015, 51875/2019/LAB) során beküldött dokumentumok alapján végezték el.

Mindezek alapján megállapították, hogy a Termék ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő alkalmazásának - szakvéleményük 1-3. pontjaiban megfogalmazottak betartása mellett, közegészségügyi szempontból akadálya nincs.

Az NNGYK/53598-1/2/2024. számú előzetes szakvélemény felhívta a figyelmet a 4-8. pontokban megadott közegészségügyi alkalmazási feltételek betartására, valamint a Termék mellé üzemeltetési dokumentáció kötelező biztosítására, amelyben az Engedélyes a fogyasztót tájékoztatja az alkalmazás feltételeiről.

A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján:

*„10. § (1) Kizárólag az e rendeletnek megfelelő, ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok hozhatók forgalomba, amelyek:*

*a) rendeltetésszerű alkalmazásuk során sem közvetlenül, sem közvetve nem veszélyeztetik az emberi egészséget és az élelmiszerbiztonságot,*

*b) nem befolyásolják kedvezőtlenül az ivóvíz és a használati melegvíz színét, szagát vagy ízét,*

*c) nem segítik elő a mikroorganizmusok szaporodását, továbbá*

*d) nem oldanak ki szennyező anyagokat az ivóvízbe és a használati melegvízbe az anyag rendeltetési célja alapján szükségesnél nagyobb mennyiségben.”*

A Korm. rendelet 10. § (7) – (9) bekezdése előírja, hogy:

*„10. § (7) A bejelentőnek, az engedélyesnek és továbbforgalmazás esetén a továbbforgalmazónak is tájékoztatási kötelezettsége van a fogyasztók felé az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok forgalmazásakor, illetve továbbforgalmazásakor a közegészségügyi felhasználási feltételekre vonatkozóan.*

*(8) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékeket, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok csomagolását egy jól látható, tisztán olvasható és eltávolíthatatlan jelöléssel kell ellátni, amely igazolja, hogy az adott termék megfelel e rendelet előírásainak. Az alkalmazandó jelölésre vonatkozó előírásokat az országos tisztifőorvos a honlapján közzéteszi, szükség esetén az Európai Unióban egységesen alkalmazott előírások alapján módosítja. A jelölés mellett fel kell tüntetni a nyilvántartásba vétel vagy az engedély számát.*

*(9) Az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok nyilvántartásba vételének vagy a termékek ivóvízbiztonsági engedélyének meglétét, az alkalmazási feltételek és a tájékoztatási kötelezettség betartását a népegészségügyi szerv és az NNGYK ellenőrzi.”*

A Korm. rendelet 12. § (1) bekezdése alapján:

*„12. § (1) Az 5. melléklet 2. pontjában felsorolt termékeket az első hazai forgalmazást megelőzően a forgalomba hozó (a továbbiakban: engedélyes) kérelmére az NNGYK*

*ivóvízbiztonsági szempontból engedélyezi úgy, hogy az alkalmazási mód és a felhasznált anyagok figyelembevételével alkalmazási feltételeket határoz meg a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében. Az NNGYK az engedélyezési eljárás során vizsgálja az ivóvízzel és a használati melegvízzel érintkezésbe kerülő anyagokra vonatkozó higiénés minimumkövetelményeknek való megfelelést a 10. § (1), (2) és (4) bekezdése figyelembevételével. Az ivóvízbiztonsági engedélyben előírt, a termék biztonságos, egészséget nem veszélyeztető használatát biztosító közegészségügyi alkalmazási feltételekről az engedélyes a felhasználókat a termék használati útmutatójában tájékoztatja.”*

A Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése szerint:

*„12. § (2) Az ivóvízbiztonsági engedély öt évig hatályos.*

*(3) Az ivóvízbiztonsági engedély megújítását az engedélyes az engedély lejártát megelőzően kérelmezheti. A megújítási kérelem tartalmi követelményeit és a benyújtandó dokumentumok listáját az 5. melléklet 4. pontja tartalmazza.”*

A Korm. rendelet 12. § (4) és (5) bekezdése alapján:

*„12. § (4) Az ivóvízbiztonsági engedélyt az NNGYK visszavonja*

*a) ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozását az engedélyes nem jelenti be, vagy  
b) az (1) bekezdésben meghatározott higiénés minimumkövetelményeknek a termék már nem felel meg.*

*(5) Az ivóvízbiztonsági engedély módosítását az engedélyes kérelmezheti*

*a) az engedélyben szereplő, értékelést nem igénylő adatokban bekövetkező változás esetén,”*

A Korm. rendelet 19. § (11) bekezdése alapján:

*„19. § (11) Az első magyarországi forgalomba hozó a termékek piacfelügyeletéről szóló 2012. évi LXXXVIII. törvényben meghatározottak alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő termékekhez, vízkezelő vegyszerekhez és szűrőanyagokhoz magyar nyelven köteles mellékelni a fogyasztók és más végfelhasználók számára a használati és kezelési útmutatót, valamint a biztonságot érintő figyelmeztetéseket, amelynek tartalmaznia kell a víztisztításra vonatkozó tájékoztatást is. A használati és kezelési útmutatónak közérthetőnek és egyértelműnek kell lennie. A forgalmazás során fel kell tüntetni a termék megnevezése mellett a bejelentés vagy az engedély számát.”*

Az Engedélyes kérelmére indított eljárásban - a benyújtott dokumentumok, valamint az NNGYK előzetes szakvéleménye alapján - megállapítottam, hogy a Termék ivóvíz-ellátás (max. 30°C) területén történő alkalmazása a rendelkező részben foglalt alkalmazási feltételek betartása mellett megfelel a Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése előírásainak.

Az NNGYK a rendelkező részben meghatározott alkalmazási feltételeket - az előzetesen kiadott szakvéleménye alapján és a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésére tekintettel, - ivóvízbiztonsági szempontból írta elő a fogyasztóra gyakorolt egészségkockázat elkerülése, csökkentése érdekében, hogy a Termék alkalmazása ne eredményezze az ivóvíz mikrobiológiai minőségének romlását, továbbá a kellemetlen szín, íz- és szaganyagok, illetve szennyező anyagok ivóvízbe kerülését.

Az Engedélyes tájékoztatási kötelezettsége a Korm. rendelet 10. § (7), 12. § (1) és 19. § (11) bekezdésének figyelembevételével került előírásra.

A Termék csomagolására vonatkozó rendelkezéseket a Korm. rendelet 10. § (8) bekezdése írja elő.

Az engedély hatályára vonatkozó rendelkezést a Korm. rendelet 12. § (2) és (3) bekezdése tartalmazza.

Az ivóvízbiztonsági engedély visszavonásának esetéről a Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.

Az engedély adatainak módosítására vonatkozó előírásokat a Korm. rendelet 12. § (5) bekezdése tartalmazza.

A Termék telepítési és kezelési útmutatójára vonatkozó rendelkezések a Korm. rendelet 19. § (11) bekezdésére tekintettel kerültek előírásra.

*Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 39. § szerint:

*„[Az eljárás fajtái] A kérelem automatikus döntéshozatali eljárásban, sommás vagy teljes eljárásban bírálható el. Törvény egyes ügyekben kizárhatja a sommás eljárás alkalmazását.”*

Az Ehi 14/B. § (9) bekezdése alapján az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő közegészségügyi szempontú nyilvántartásba vételhez kötött termékek, vízkezelő vegyszerek és szűrőanyagok bejelentésével, az ivóvízzel és használati melegvízzel érintkezésbe kerülő, ivóvíz-biztonsági engedély alapján forgalomba hozható termékek, vízkezelésére szolgáló berendezések ivóvíz-biztonsági engedélyezésével, valamint a fürdővízzel közvetlenül érintkezésbe kerülő bejelentésköteles anyagok, termékek bejelentésével és a fürdővíz-biztonsági engedélyhez kötött fürdővíz-vízkezelési eljárások engedélyezésével kapcsolatos hatósági ügyekben nincs helye sommás eljárásnak.

Fenti jogszabályi rendelkezés alapján az engedélyezést teljes eljárásban folytattam le.

*Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egyes közigazgatási eljárásaiért és igazgatási jellegű szolgáltatásaiért fizetendő díjakról* szóló 1/2009. (I. 30.) EüM rendelet 1. számú mellékletének IV. 8. pontjában előírt igazgatási szolgáltatási díjat (96.000,- Ft) az Engedélyes megfizette.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A teljesítés elmaradásának jogkövetkezményére, egészségügyi bírság kiszabásának lehetőségére történő figyelmeztetést az Ehi 13/A. § (1) bekezdés a) pontja alapján tettem meg, mely szerint: *„Ha az egészségügyi államigazgatási szerv a hatáskörében eljárva megállapítja, hogy az ivóvíz minőségére, a gyógy- és ásványvizek egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságára, felhasználására, forgalomba hozatalára vonatkozó jogszabályi rendelkezésekben foglaltakat megsértették, egészségügyi bírságot szab ki.”*

Az Ehi 13/A § (1b) bekezdése alapján: *„(1b) Egészségügyi bírság kiszabásának van helye továbbá, ha az egészségügyi államigazgatási szerv által kiadott engedély előírásait az engedély jogosultja nem tartja be vagy engedélyköteles tevékenységet engedély nélkül folytat.”*

Az Ehi 13/A. § (3) bekezdése szerint: *„Egészségügyi bírság abban az esetben szabható ki, ha külön jogszabály az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásával összefüggésben szabálysértési bírságot nem helyez kilátásba.”*

Az Ehi 13/A. § (4) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság természetes személlyel, jogi személlyel vagy jogi személyiség nélküli jogalannal szemben szabható ki.”*

Az Ehi 13/A. § (5) bekezdése szerint: *„Az egészségügyi bírság összege 30 ezer forinttól 5 millió forintig terjedhet.”*

Az Ehi 13/A. § (10) bekezdés szerint: *„A bírság többszörös jogsértés esetén ismételten is kiszabható.”*



A határozat annak közlésével egyidejűleg az Ákr. 82. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján végleges.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhelyek alapján hoztam meg.

Döntésemet a Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben, *a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ*ról szóló 333/2023. (VII. 20.) Korm. rendelet 3. § szerinti országos illetékességgel eljárva hoztam meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 114. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, szabályait *a közigazgatási perrendtartásról* szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) állapítja meg. A Pécsi Törvényszék hatáskörét és illetékességét a Kp. 12. § (1) bekezdése, a Kp. 13. § (1) bekezdés c) pontja, valamint *a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról* szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 6. melléklet 1. pontja alapján határoztam meg.

A kiadmányozási jog gyakorlása *a kiadmányozási szabályzatról* szóló 15/2024. (IV.12) Tisztifőorvosi Utasítás alapján történt.

Felhívom a figyelmet, hogy *a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól* szóló 2023. évi CIII törvény szerint az NNGYK-val elektronikus úton szükséges kapcsolatot tartani.

Kelt Budapesten, az időbélyegzőben foglalt időpontban.

**Dr. Müller Cecília**  
országos tisztifőorvos  
nevében és megbízásából

**Belláné Apostol Mária**  
főosztályvezető

Határozatot kapják:

- Mohácsi Vasöntöde Kft. (7700 Mohács, Kossuth u. 53-55., cégkapus elérhetőség: 11006536)
- Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, Közegészségügyi Laboratóriumi és Módszertani Főosztály (tárhely)
- Irrattár