



MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

01/2020 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Acélcsőves Földfeletti TŰZCSAP BUSO-100-00 (A, B és C változat) DN100 PN16* MSZEN 14384
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

BUSO FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B	BUSO-100-00A1.-M	6-01-110
BUSO FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B	BUSO-100-00B1,25.-M	6-01-111
BUSO FÖLDFELETTI TŰZCSAP DN100 PN16 2B	BUSO-100-00C1,5.-M	6-01-112
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft. Tel: +36-69-322-733
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55. Fax: +36-69-311-433
email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- A 1299 számon bejelentett TSU - Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely
 - a terméktípus meghatározását,
 - kezdeti típusvizsgálatot a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvány szerint,
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését
 végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPR-0187 számon.
- A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek	BUSO-100 DN100 1x65 = 103,3 BUSO-100 DN100 2x65 = 170,15	MSZ EN 14384 szabvány szerint 1299-CPR-0187
Megengedhető üzemi nyomás (PFA)	1,6 MPa (16 bar)	
Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)	max. 2,0 MPa (max. 20 bar)	
Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)	125 Nm	
Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)	250 Nm	
Víztelenítési idő a talaj tömörségétől függően, nyitott kifolyónyílásnál	3-4,5 perc	
Fordulatok száma a teljes nyitáshoz	7,5	
Csatlakozás a vízhálózatához	EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel	Baranya Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztály - nyilvántartási szám BA/NEF/1208-2/2019 KKI Vizsgálati Jegyzőkönyv 35001/56-1/2020.ÁLT. KKI Értékelési Jelentés 35001/56-2/2020.ÁLT.
Bevonat	Temaline DW porfesték	
Alkalmazási terület	ivóvízellátás, max 30°C	
Működtetés	földfeletti tűzcsapkulccsal	
Kifolyónyílások száma/mérete	2/B	
Kifolyónyílások magassága telepítéskor	talajszinttől 650-900mm	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

* a kupakkapocs minőségének függvényében

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2020. január 23.

Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.
Adószám: 11006536-2-02

Buchhammer Károly
ügyvezető igazgató

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. Tel: (+36) 69 322 733 Fax: (+36) 69 311 433 E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 Adószám 11006536-2-02 Bank: 10400779-49485050-48481000 IBAN HU80 1040 0779 4948 5050 4848 1000 SWIFT: OKHBHUHB