



Értékelési jelentés
Evaluation report

A jelentés száma: **35001/842-3/2016.ált.**
Report No.

Kérelmező : **Mohácsi Vasöntöde Kft.**
Requested by H- 7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.

Az értékelési eljárás alapját képező előírás(ok) / relevant regulations of evaluation process:

- **MSZ EN 14384:2005 Felszín feletti tűzcsap** / Pillar fire hydrants
- **Országos Tűzvédelmi Szabályzat - 54/2014. (XII.5.) BM rendelet IX és XX. fejezet** / Chapter IX and XX of the new National Fire Safety Regulation (NFSR- OTSZ)
- **275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet** az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól / Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)

A tűzcsap azonosítása:

Identification of tested pillar fire hydrant:

Gyártó	: Mohácsi Vasöntöde Kft.
Manufacturer	H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Forgalmazó	: Mohácsi Vasöntöde Kft.
Representant	H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Típus	: Ff, Bff és MFf jelű földfeletti tűzcsapcsalád
Type	DN 80 és DN 100/ PN 10 és PN 16 bar
	Takarás értéke: 1,00/1,25/1,50 m

Ez a jelentés 3 oldalból és - db mellékletből áll.
This report comprises 3 pages and - annexes.

Az értékelést végezte: **Katasztrófavédelmi Kutatóintézet**
Evaluated by Budapest
Laktanya utca 33.
H-1033

Budapest, 2016. június 6.
Date



Krizsán Attila
Krizsán Attila
értékelő
Evaluator

1. Az értékelési eljárás alapjai / (Documents of evaluating process):

Jele Identif. sign	Dokumentum megnevezése Type of document	Száma No.	Kiadója Issued by	Kiadás dátuma Date of preparing
a.)	Vizsgálati jelentés Test report	35001/842-2/2016.ált.	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet Disaster Management Research Institute	2016. 06. 03.
b.)	CE tanúsítvány Certificate of conformity	1299/CPD/0030	TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.	2009. 03. 24.
c.)	Alkalmazási engedély ivóvízhálózatra Permission of use in network of drinking water	KEF-2244-2/2016	ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2016. 02. 12.
d.)	A gyártó ISO minősítése The ISO certificate of manufacturer	QM HU 1 17 384 12	e.com-CERT ICBR K.ft	2015. 05. 08.
e.)	Gyártói teljesítménynyilatkozat Declaration of performance by the manufacturer	11/2016; ...13/2016 és 15/2016; ...17/2016	Mohácsi Vasöntöde K.ft.	2016. 03. 07.

2. Az értékelési eljárás eredményei / (Results of the evaluating process)

Vizsgált jellemző Tested properties	Szabvány, előírás megnevezése Reference with relevant clause of standard or regulation	Figyelembe vett dokumentum jele a jelentés 1. pontja alapján Identification sign of considerd document	Megállapítás/ Megjegyzés Statement / Comment	Értékelés: megfelelt / meet the requirements igen / nem yes / no
A tűzcsap megfelel az MSZ EN 14384:2005 szabvány követelményeinek The hydrant fulfils all requirements of standard MSZ EN 14384:2005	MSZ EN 14384:2005	b.); c.); d.); e.)	-	igen / yes

Működretés Actuation	OTSZ IX. fejezet 77. § (2) pont Chapter IX 77 § clause (3) of NFSR	a. 1.)	—	igen / yes
Csonkkapcsok Solid couplings	OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont Chapter IX 77 § clause (4) of NFSR	a. 2.)	—	igen / yes
Kifolyónyílások Outlets	OTSZ IX. fejezet 77. § (1) pont Chapter IX 77 § clause (1) of NFSR	a. 3.)	—	igen / yes
Kupakkapcsok Caps	OTSZ IX. fejezet 78. § (1) pont Chapter IX 78 § clause (1) of NFSR	a. 4.)	—	igen / yes
Biztonsági ház Security housing	OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont Chapter IX 77 § clause (4) of NFSR	—	Nem vonatkozik/ Not apply	—
Víztelenítés Drainage	OTSZ XX. fejezet 270. § (3) pont Chapter XX 270 § clause (3) of NFSR	a. 6.)	—	igen / yes
Dokumentumok Documents	OTSZ XX. fejezet 254. § és 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet Chapter XX 254 § of NFSR and Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)	a. 7.)	—	igen / yes

Vége / End of report