



Értékelési jelentés

Evaluation report

A jelentés száma: **35001/842-9/2016.ált.**

Report No.

Kérelmező : **Mohácsi Vasöntöde Kft.**

Requested by H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.

Az értékelési eljárás alapját képező előírás(ok) / relevant regulations of evaluation process:

- **MSZ EN 14339:2005 Felszín alatti tűzcsap** / Underground fire hydrants
- **Országos Tűzvédelmi Szabályzat - 54/2014. (XII.5.) BM rendelet XX. fejezet** / Chapter XX of the new National Fire Safety Regulation (NFSR- OTSZ)
- **275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet** az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól / Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)

A tűzcsap azonosítása:

Identification of tested underground fire hydrant:

Gyártó	: Mohácsi Vasöntöde Kft.
Manufacturer	H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Forgalmazó	: Mohácsi Vasöntöde Kft.
Representant	H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Típus	: FA- 80 földalatti tűzcsap egyszeres zárással
Type	M21-80-00, DN 80, PN 16 bar Csőtakarás értéke: 1,00/1,25/1,50 m

Ez a jelentés 3 oldalból és - db mellékletből áll.

This report comprises 3 pages and - annexes.

Az értékelést végezte: **Katasztrófavédelmi Kutatóintézet**

Evaluated by

Budapest

Laktanya utca 33.

H-1033

Budapest, 2016. június 8.

Date



Krizsán Attila

értékelő

Evaluator

1. Az értékelési eljárás alapjai (Documents of evaluating process):

Jele Identif. sign	Dokumentum megnevezése Type of document	Száma No.	Kiadója Issued by	Kiadás dátuma Date of preparing
a.)	Vizsgálati jelentés Test report	35001/842-8/2016.ált.	Katasztrófavédelmi Kutatóintézet Disaster Management Research Institute	2016. 06. 06.
b.)	CE tanúsítvány Certificate of conformity	1299/CPD/007	TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.	2007. 05. 30.
c.)	CE tanúsítvány Certificate of conformity	1299/CPD/031	TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.	2009. 03. 24.
d.)	Alkalmazási engedély ivóvízhálózatra Permission of use in network of drinking water	KEF-2244-2/2016	ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal	2016. 02. 12.
e.)	A gyártó ISO minősítése The ISO certificate of manufacturer	QM HU 1 17 384 12	e.com-CERT ICBR Kft	2015. 05. 08.
f.)	Gyártói teljesítménynyilatkozat Declaration of performance by the manufacturer	14/2016	Mohácsi Vasöntöde Kft.	2016. 03. 07.

2. Az értékelési eljárás eredményei / (Results of the evaluating process)

Vizsgált jellemző Tested properties	Szabvány, előírás megnevezése Reference with relevant clause of standard or regulation	Figyelembe vett dokumentum jele a jelentés 1. pontja alapján Identification sign of considered document	Megállapítás/ Megjegyzés Statement / Comment	Értékelés: megfelelt / meet the requirements igen / nem yes / no
A tűzcsep megfelel az MSZ EN 14339:2005 szabvány követelményeinek The hydrant fulfils all requirements of standard MSZ EN 14339:2005	MSZ EN 14339:2005	b.); c.); d.); e.); f.)	-	igen / yes

Működtetés Actuation	OTSZ XX. fejezet 270. § (6) pont Chapter XX 270 § (6) of NFSR	a. 1.)	-	igen / yes
Csatlakozó fejszerelvény Connecting fittings	OTSZ XX. fejezet 270. § (4) és (6) pont Chapter XX 270 § (4) and (6) of NFSR	a. 2.)	-	igen / yes
Földalatti tűzsapszokrény Cabinet of hydrant	OTSZ XX. fejezet 270. § (4) és (5) pont Chapter XX 270 § (4) and (5) of NFSR	—	Nem vizsgálva/ No tested	—
Dokumentumok Documents	MSZ EN 14339:2005 6.2. szakasz és 275/2013. (VII. 16.) Kormányrendelet Clause 6.2 of MSZ EN 14339:2005 Decree of the Government No. 275/2013 (VII. 16.)	a. 4.)	-	igen / yes

Vége / End of report