



VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV
FÖLDFELETTI TŰZCSAPOK – OTSZ IX. és XX. FEJEZET
SZÁMA: 35001/56-1/2020.ált.

Kérelmező: **Mohácsi Vasöntöde Kft.**
H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.

A vizsgálatok célja: Az adott földfeletti tűzcsap 54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról* IX. fejezet: Tűzoltó egységek beavatkozását biztosító követelmények, és XX. fejezet: Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat vonatkozó előírásai szerinti megfelelésének vizsgálata.

* Továbbiakban OTSZ

A tűzcsap azonosítása:

Gyártó	: Mohácsi Vasöntöde Kft. H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Forgalmazó	: Mohácsi Vasöntöde Kft. H-7700 Mohács, Kossuth Lajos utca 53-55.
Típus	: BUSO földfeletti tűzcsap egyszeres zárással, fix kivitel BUSO-100-00
Névleges mérete, nyomása	: DN 100, PN 10/16 bar, a 3. oldalon szereplő méreteken

Ez a jelentés 4 oldalból és a dokumentációt tartalmazó részből áll.

A vizsgálatok elvégzésének ideje: 2020. 01. 09-től

A fenti tűzcsap típusra a következő vizsgálatok nem vonatkoznak (a IX. fejezet számozása szerint):
 5. Biztonsági ház – OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont

A következő vizsgálati pontok ellenőrzése nem történt meg: —

Részvizsgálat történt: —

Az elfogadás feltételeinek nem felel meg: —

Nyilatkozatok:

- A vizsgálatokat végző személy(ek) kijelentik, hogy a vizsgálati jegyzőkönyvben szereplő eredmények, megállapítások csak a vizsgált egyedekre vonatkoznak.
- A KKI írásbeli engedélye nélkül a vizsgálati jegyzőkönyvet harmadik fél részére csak teljes terjedelmében lehet lemásolni.

**Megvizsgálva a Katasztrófavédelmi Kutatóintézet által.
A vizsgálatok az ER 15 szerint történtek, amely az OTSZ IX. és XX. fejezet előírásainak
megfelelően került kidolgozásra.**

Kiállította: **Katasztrófavédelmi Kutatóintézet**
1033 Budapest, Laktanya utca 33.

Dátum: Budapest, 2020. 01. 23.



Jóréti Dénesné

Jóréti Dénesné
kijelölt vizsgálatvezető

Minták

A tűzcsapok átvétele a KKI részéről:

Dátum: —

Mintaszám: —

Az értékelés a benyújtott dokumentáció és a tűzcsapcsalád DN 80 méretű tagjának vizsgálata alapján készült.

A földfeletti tűzcsap névleges mérete, nyomása, és a csótakarás értékei:

Elnevezés	Névleges átmérő	Takarás értéke
BUSO-100-00 ff. tűzcsap fix kivitel-2B	DN 100	1/1,25/1,5 méter

A tűzcsapon található csonkkapcsok, és kupakapcsok gyártója, típusa:

Handlowo-Uslogowa MIM Marek Sujeta csonkkapcsok, illetve Jankovics és Jankovics műanyag kupakapocs PN 10 bar nyomás esetén, illetve Supon sp z. o. o. alumínium kupak-kapocs PN 16 bar nyomásra.



A termék fotója

0. A dokumentációval való megegyezés

A dokumentáció átvétele a KKI részéről.

Dátum: 2020. 01. 09.; 2020. 01. 13. és 2020. 01. 23.

Nyilvántartási szám: 35001/56/2020.ált.

A gyártó által benyújtott dokumentáció jegyzéke:

- A gyártó minőségirányítási rendszer ISO 9001 szabvány szerinti tanúsítványa száma: QM HU 1 17 384 12, kiadta: e.com-CERT ICBR Kft., érvényes: 2021. 05. 07-ig
- A tűzcsapcsalád típusvizsgálati tanúsítványa száma: 1299-CPR-0187, dátuma: 2019. 08. 20. kiadta: TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p.
- Teljesítményállandóság tanúsítvány és vizsgálati jegyzőkönyve, dátuma: 2019. 08. 20, kiadta: TECHNICKÝ SKÚŠOBNÝ ÚSTAV PIEŠŤANY, š.p. száma: C03/19/0005/4101/CC és 192100005/314/2 en
- Higiéniai tanúsítvány ivóvízhez való alkalmasságról száma: BA/NEF/1208-2/2019 kiadta: Baranya Megyei Kormányhivatal, dátuma: 2019. 11. 21.
- Gyártói nyilatkozat a DN 80-as és DN 100-as méretű BUSO tűzcsapok gyártási módjának és gyártói termékellenőrzési folyamatainak azonosságáról
- Gyártmányismertető telepítési és karbantartási útmutatóval
- Gyártói teljesítménynyilatkozat minta
- Telepítési rajz

A vizsgálatra bemutatott tűzcsap megfelel a gyártó által rendelkezésre bocsátott dokumentációnak.

1. Működtetés – OTSZ IX. fejezet 77. § (2) pont

Földfeletti tűzcsapkulccsal működtethető	igen / nem	igen
--	------------	------

2. Csonkkapcsok – OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont

Csonkkapocs típusa		
előírásoknak megfelelő	igen / nem	igen
fellazulás, elfordulás ellen biztosított	igen / nem	igen

3. Kifolyónyílások – OTSZ IX. fejezet 77. § (1) pont

Kifolyónyílások száma		2 db
méretjele		75-B
A gyártói előírások szerint telepített tűzcsap kifolyócsonkjai középvezetési magassága	mm	≈ 810
Követelmény	mm	650-900

4. Kupakapcsok – OTSZ IX. fejezet 78. § (1) pont

Kifolyónyílások lezárására alkalmazott kupakapocs anyaga		
előírásoknak megfelelő	igen / nem	igen
elvezetés elleni biztosítása megoldott módja	igen / nem	igen
		acélsodrony

* Gyártó: Jankovics és Jankovics műanyag kupakapocs PN 10 bar nyomás esetén, illetve Supon sp z. o. o. alumínium kupakapocs PN 16 bar nyomásra.

5. Biztonsági ház – OTSZ IX. fejezet 77. § (4) pont

Biztonsági ház található	igen / nem	Nem vonatkozik
ff. tes. kulccsal működtethető	igen / nem	
kialakítása a használatot akadályozza	igen / nem	

6. Víztelenítés – OTSZ XX. fejezet 270. § (3) pont

Önműködő víztelenítő található	igen / nem	igen
--------------------------------	------------	------

7. Dokumentumok – OTSZ XX. fejezet 254. §

Magyar nyelvű telepítési utasítás	igen / nem	igen
Gyártói teljesítménynyilatkozat	igen / nem	igen

A jegyzőkönyv vége