



ISO 9001
QM HU 1 17 383 12
www.ecomcert.org

MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

www.vasontode.hu

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

01/2026 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
Földalatti TŰZCSAP FA-80-00 (M21-80-00) A, B és C változat DN80 PN16 MSZ EN 14339
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:

ÖNTVÉNY SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	M21-80-00A	1.-M	6-02-01-N
ÖNTVÉNY SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	M21-80-00B	1,25.-M	6-02-02-N
ÖNTVÉNY SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	M21-80-00C	1,5.-M	6-02-03-N
MŰSZAKI GUMI SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	M21-80-00A	1.-M	6-02-27-N
MŰSZAKI GUMI SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	M21-80-00B	1,25.-M	6-02-28-N
MŰSZAKI GUMI SAPKÁS FÖLDALATTI TŰZCSAP DN80 PN16	M21-80-00C	1,5.-M	6-02-29-N
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.
Tel: +36-69-322-733; email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- A 1299 számon bejelentett TSU - Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely
 - a terméktípus meghatározását,
 - kezdeti típusesztelést a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14339 szabvány szerint,
 - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
 - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelésétvégezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPD-0031 számon.

7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás
Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek	FA-80 DN80 1x65 = 85,6	MSZ EN 14339 szabvány szerint 1299-CPD-0031
Megengedhető üzemi nyomás (PFA)	1,6 MPa (16 bar)	
Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)	max. 2,0 MPa (max. 20 bar)	
Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)	105 Nm	
Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)	210 Nm	
Fordulatok száma a teljes nyitáshoz	7,5	
Csatlakozás a vízhálózatához	EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel	
Bevonat	Temaline DW	Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi és Járványügyi Osztály nyilvántartási szám BA/NEF/1208-2/2019
Alkalmazási terület	ivóvízellátás, max 30°C	Vizsgálati jegyzőkönyv Földalatti tűzcsapok – OTSZ IX. és XX. fejezet száma: 35001/842-8/2016.ált.
Működtetés	földalatti tűzcsapkulccsal	
Kifolyónyílások száma / mérete	1 / Tr105x6	

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2026. március 26.

Hauptmann Ibolya
ügyvezető

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. • Tel: (+36) 69 322 733 • Fax: (+36) 69 311 433 • E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 • Adószám 11006536-2-02 • Bank: 12077007-00116778-00100001 • IBAN HU94 12077007-00116778-00100001 • SWIFT: UBRTHUHB