



ISO 9001  
QM HU 1 17 383 12  
www.ecomcert.org

# MOHÁCSI VASÖNTÖDE

Since 1894

## TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

www.vasontode.hu

001/2025 sz.

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:  
BIZTONSÁGI FÖLDFELETTI TÚZCSAP BFF-100-00 DN100 (A, B és C változat) PN10, PN16\* 2B+1A
- Típus-, tétel- vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását:  
BIZTONSÁGI FÖLDFELETTI TÚZCSAP DN100 PN10, PN16 2B+1A BFF-100-00A 1,00.-M termékkód: 6-01-120(-16)-N  
BIZTONSÁGI FÖLDFELETTI TÚZCSAP DN100 PN10, PN16 2B+1A BFF-100-00B 1,25.-M termékkód: 6-01-121(-16)-N  
BIZTONSÁGI FÖLDFELETTI TÚZCSAP DN100 PN10, PN16 2B+1A BFF-100-00C 1,50.-M termékkód: 6-01-122(-16)-N
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése:  
Tűzbiztonsági eszköz, tűzoltás és vízelvonás a vízszolgáltatásból
- A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe:  
Mohácsi Vasöntöde Ipari és Kereskedelmi Kft.  
7700 Mohács, Kossuth u. 53-55.  
Tel: +36-69-322-733; email: info@vasontode.hu
- Az építési termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló, rendszer vagy rendszerek:  
(1) rendszer az Európai Parlament és a Tanács 305/2011/EU rendelete szerint
- TSU - Technický Skúšobný Ústav Piešťany, š.p. 92101 Piešťany Krajinská cesta 2929/9 Szlovákia mint minőségellenőrző intézet, amely
  - a terméktípus meghatározását,
  - kezdeti típusvizsgálatot a termék vonatkozó jellemzőivel kapcsolatban az MSZ EN 14384 szabvány szerint,
  - a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát,
  - az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését végezte az (1) rendszerben és a termék Megfelelőségi tanúsítványát adta ki 1299-CPD-0030 számon.

### 7. A nyilatkozat szerinti teljesítmény

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Műszaki előírás	
Átfolyási együttható, Kv (Cv) értékek	BFF-100 DN100 2x65 = 150,5 BFF-100 DN100 1x100 = 165,4	MSZ EN 14384 szabvány szerint 1299-CPD-0030	
Megengedhető üzemi nyomás (PFA)	1,0 MPa (10 bar), 1,6 MPa (16 bar)		
Megengedhető legnagyobb üzemi nyomás (PMA)	max. 2,0 MPa (max. 20 bar)		
Működtető terhelések legnagyobb működtető forgatónyomatéka (MOT)	125 Nm		
Legkisebb erőhöz tartozó nyomaték (mST)	250 Nm		
Víztelenítési idő a talaj tömörségétől függően, nyitott kifolyónyílásnál	3-4,5 perc		
Fordulatok száma a teljes nyitásig	7,5		
Csatlakozás a vízhálózathoz	EN-1092-2 szerinti karimás kötéssel		
Bevonat	poliészter/ Dunaplaszt Uretál Tixotróp		Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ Közegészségügyi Főosztály Az ivóvízbiztonsági engedély száma: NNGYK/04211-1/2025
Alkalmazási terület	Ivóvíz-ellátás (max. 30°C)		
Működtetés	földfeletti tűzcsapkulccsal	Vizsgálati jegyzőkönyv Földfeletti tűzcsapok – OTSZ IX. és XX. fejezet száma: 35001/842-2/2016.ált.	
Kifolyónyílások száma/mérete	2xB+1xA		
Kifolyónyílások magassága telepítéskor	talajszinttől 650-900mm		

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7 pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek.  
\* a kupakkapocs minőségének függvényében

E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.  
A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Mohács, 2025. január 29.

Mohácsi Vasöntöde  
Ipari és Kereskedelmi Kft.  
7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55.  
Adószám: 11006536-2-02

Hauptmann Ibolya  
ügyvezető

Mohácsi Vasöntöde Kft.

H-7700 Mohács, Kossuth L. u. 53-55. ■ Tel: (+36) 69 322 733 ■ Fax: (+36) 69 311 433 ■ E-mail: info@vasontode.hu

Cégjegyzékszám: 0209061982 ■ Adószám 11006536-2-02 ■ Bank: 12077007-00116778-00100001 ■ IBAN HU94 12077007-00116778-00100001 ■ SWIFT: UBRTHUHB